

보일러 켜기 전 점검 체크리스트

난방을 시작하기 전, 집에서 눈으로 확인할 수 있는 점검이에요. 가스 배관과 내부 분해는 직접 하지 마세요.

◆ 보일러실

- ☐ 보일러 주변의 박스·세제·스프레이 캔·빨래 치우기
- ☐ 환기구와 창문이 막혀 있지 않은지 확인
- ☐ 일산화탄소 경보기 작동 확인 (없다면 설치 권장)

◆ 배기통 (연통)

- ☐ 이음새가 빠지거나 벌어진 곳이 없는지
- ☐ 테이프로 임시로 막아 둔 곳이 없는지
- ☐ 녹슬거나 구멍 난 곳이 없는지 → 이상하면 켜지 말고 A/S

◆ 시운전 (30분)

- ☐ 난방수 압력이 권장 범위인지 확인
- ☐ 평소와 다른 소음이 없는지
- ☐ 보일러 아래·배관 연결부에 물이 떨어지지 않는지
- ☐ 화면에 에러 코드가 뜨지 않는지
- ☐ 방마다 바닥이 따뜻해지는지 (안 되면 분배기 밸브 확인)

◆ 바로 전문가를 불러야 할 때

가스 냄새 → 가스 밸브 잠그고, 창문 열고, 전기 스위치 만지지 말고 밖으로 나가 가스 공급사·119 신고

배기통이 빠져 있거나 부식됨

물이 계속 샘

사용한 지 10년이 넘음

점검 날짜와 A/S 연락처를 아래 여백에 적어 두세요.

자세한 방법: <https://malkkeumi.com/ko/magazine/boiler-check/>